



## POZNÁMKA:

Rozpočet neobsahuje koncová zařízení, přístupové moduly a karty.  
Rozpočet dále neobsahuje dodávky a montáže jiných profesí, které je nutno koordinovat:  
CY4 mm2 žž pro pospojování a vyrovnání potenciálů na HOP  
Přívod silnoproudu samostatně jištěný 10A  
Ostatní záležitosti, vyplývající z koordinačních jednání (např. napájení a komponenty pro WiFi...)  
Opatření a doplňující technická řešení, vyplývající z platných ČSN pro hromosvodní soustavu  
(jsou rozpočtovány svodiče přepětí třídy II, anténa musí spadat do zóny LPZ0B a stožár není spojen s hromosvodem!)

0.000=ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTRLOVAL	HIP			
ING. ŠŇUPÁREK	ING. ŠŇUPÁREK					
INVESTOR	ČTYŘLÍSTEK-CENTRUM PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM,p.o.			SPEC.		
STAVBA  DOMY PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY, OSTRAVA K.Ú. HRUŠOV, PARC.Č. 1212/1,1215/1,1216/22,1214,1216/23 0116-2-SLP SLABOPROUD				TK		
				MĚŘÍTKO	1:50	
				POČET A4	2	
				STUPEŇ	DSP	
				DATUM	01/2016	
				ZAK.ČÍSLO	01/2016	
OBSAH V KRESU  BLOKOVÉ SCHÉMA __ STA				ARCHIVNÍ ČÍSLO		čís. výkr. SLP-06