



POZNÁMKA:

Rozpočet neobsahuje koncová zařízení, přístupové moduly a karty.
Rozpočet dále neobsahuje dodávky a montáže jiných profesí, které je nutno koordinovat:
CY4 mm2 žž pro pospojování a vyrovnání potenciálů na HOP
Přívod silnoproudu samostatně jištěný 10A
Ostatní záležitosti, vyplývající z koordinačních jednání (např. napájení a komponenty pro WiFi...)
Opatření a doplňující technická řešení, vyplývající z platných ČSN pro hromosvodní soustavu
(jsou rozpočtovány svodiče přepětí třídy II, anténa musí spadat do zóny LPZ0B a stožár není spojen s hromosvodem!)

0.000=ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP

| | | | | | |
|---------------|--|------------|-----|----------------|----------------------|
| NAVRHOVAL | VYPRACOVAL | KONTRLOVAL | HIP | | |
| ING. ŠŇUPÁREK | ING. ŠŇUPÁREK | | | | |
| | | | | | |
| INVESTOR | ČTYŘLÍSTEK-CENTRUM PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM,p.o. | | | SPEC. | |
| STAVBA | DOMY PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY, OSTRAVA K.Ú. HRUŠOV, PARC.Č. 1274 0116-2-SLP SLABOPROUD | | | TK | |
| | | | | MĚŘÍTKO | 1:50 |
| | | | | POČET A4 | 2 |
| | | | | STUPEŇ | DSP |
| | | | | DATUM | 01/2016 |
| | | | | ZAK.ČÍSLO | 01/2016 |
| OBSAH V KRESU | BLOKOVÉ SCHÉMA __ STA | | | ARCHIVNÍ ČÍSLO | čís. výkr. SLP-06 |
| | | | | | |