



| Height of elements Výška prvků EZS | PIR | Siren | Siren | LCD Keypad |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| SO 01 | 2,4 m | 3,1 m | | 1,5 m |
| SO 02 | 2,1 m | 2,7 m | | 1,5 m |
| SO 03 | 2,1 m | 2,9 m | 4,1 m | 1,5 m |
| SO 04 | 2,4 m | 2,4 m | | 1,6 m |

| | |
|-------------------|---|
| Voltage system | : 1NPE, AC, 50 Hz, 230V / TN-S : 1 - 12V DC |
| Protection | : self-acting disconnection from supply in network TN : safe low voltage : coverage |
| Napětová soustava | : 1NPE, AC, 50 Hz, 230V / TN-S : 1 - 12V DC |
| Ochrana | : samočinným odpojením od zdroje v síti TN : doplňujícím ochranným pospojováním : bezpečným malým napětím : krytím |

0.000=ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP

| | | | | | |
|----------------|--|-------------|-----|----------------|------------|
| NAVRHOVAL | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | HIP | | |
| ING. ŠŇUPÁREK | ING. ŠŇUPÁREK | | | | |
| | | | | | |
| INVESTOR | ČTYŘLÍSTEK-CENTRUM PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM,p.o. | | | SPEC. | |
| STAVBA | DOMY PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY, OSTRAVA K.U.NOVA BĚLÁ, PARC.Č.1226/35 0116-2-SLP SLABOPROUD | | | TK | |
| | | | | MĚŘÍTKO | 1:50 |
| | | | | POČET A4 | 2 |
| | | | | STUPEŇ | DSP |
| | | | | DATUM | 01/2016 |
| | | | | ZAK.ČÍSLO | 01/2016 |
| OBSAH VŠEKRESU | BLOKOVÉ SCHÉMA _ PZTS | | | ARCHIVNÍ ČÍSLO | Čís. VŠKR. |
| | | | | | SLP-04 |