



KRESLENO JEDNOČAROVĚ. NEKÓTOVANÉ DIMENZE 18x2.
TRUBKY DO ROZDĚLOVAČE R – Cu–SYSTÉM, IZOLACE PUR 13–20mm.
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ 18x2 PEX–AI–PEX.

NAVRHOVAL		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		HIP					
ING. STRAKOŠ		ING. STRAKOŠ				ING. ŠŇUPÁREK					
INVESTOR ČTYŘLÍSTEK–CENTRUM PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM,p.o.								SPEC.			
STAVBA DOMY PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY, OSTRAVA K.Ú. NOVÁ BĚLÁ, PARC.Č. 1226/35								TK			
								MĚŘÍTKO		1:100	
								POČET A4		1	
								STUPEŇ		DSP	
								DATUM		01/2016	
								ZAK.ČÍSLO		01/2016	
OBSAH VÝKRESU VYTÁPĚNÍ – PŮDORYS 2/2								ARCHIVNÍ ČÍSLO		ČÍS. VÝKR.	
								0116–2		01	