



Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: JIH/018669/1716/ODK/Bla

Sp. zn.:

Ing. Štěpán Šňupárek

30. dubna 14/2034

702 00, Ostrava

Vyřizuje: Mgr. Lukáš Blahuta

Telefon: +420 599 430 279

Fax:

E-mail: Lukas.Blahuta@ovajih.cz

ID datové  
schránky 2s3brdz

Datum: 6. 3. 2017


### **Souhlas s napojením srážkových vod do dešťové kanalizace**

Odbor dopravy a komunálních služeb obdržel Vaši žádost o vydání souhlasu s napojením srážkových vod z Vaší stavby „DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY, OSTRAVA, K. Ú. VÝŠKOVICE, PARC. Č. 883/5“ do dešťové kanalizace (napojení je přes retenční jímku, která zpomalí odtok rychlých dešťových vod) v majetku městského obvodu Ostrava – Jih.

Odbor dopravy a komunálních služeb nemá námitek a vydává tímto souhlas k napojení srážkových vod do předmětné kanalizace na pozemku p. č. 883/5, v k. ú. Výškovice v souladu s předloženou projektovou dokumentací, přípojka bude provedena jádrovou navrtávkou do kanalizace DN 500, Bet. - Dešťová.

Průběh a vedení kanalizace však není ověřen a doporučujeme jej zjistit buď kamerovou prohlídkou, nebo kopanými sondami. Z důvodu nestanovení bilance srážkových vod v kanalizaci DN 500, Bet., Vás žádáme o maximální využití vsakování dešťových vod pomocí retenční a vsakovací jímky.

S pozdravem



**Mgr. Daniel Jeřábek**

vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb