



KRESLENO JEDNOČAROVĚ. NEKÓTOVANÉ DIMENZE 15x1

TRUBKY – Cu–instalační systém IZOLACE PUR 13–20mm.

TĚLESA DESKOVÁ SE SPODNÍM PŘIPOJENÍM A 2reg. VENTILEM.

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP		
ING. L. STRAKOŠ	ING. L. STRAKOŠ		ING. ŠŤUPÁREK		
INVESTOR Spolek PORTAVITA				SPEC.	ÚT
STAVBA				TK	
ADAPTACE BYTOVÉHO DOMU NOVÝ SVĚT 511, HAVÍŘOV– PROSTŘEDNÍ SUCHÁ PRO SOCIÁLNÍ BYDLENÍ				MĚŘÍTKO	1:100
				POČET A4	1
				STUPEŇ	DPS
				DATUM	11/2016
OBSAH VÝKRESU				ZAK.ČÍSLO	11/2016
VYTÁPĚNÍ – PŮDORYS 1NP				ARCHIVNÍ ČÍSLO	ČÍS. VÝKR.
					02