SKLADBA STŘECHY–PULTOVÁ

A
–MECH.KOTVENÁ A LEPENÁ STŘEŠNÍ FOLIE Z PVC A EVA, TL. MIN.2,2 MM, S NAKAŠÍROVANÝM POLYEST.ROUNEM ZESPOD, VČETNĚ VŠECH TYPOVÝCH DOPLŇKŮ A SKLADEB (detaily, rohy, spoje, prostupy odvětrání, spádové klíny na okraje atd... PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VYBRANÉHO VÝROBCE)
–BEDNĚNÍ TL. 25 MM Z PRKEN MOŘENÝCH FUNGICIDNÍM PROSTŘEDKEM (ve spádu pultové střechy)
–DŘEVĚNÉ SBÍJENÉ VAZNÍKY PULTOVÉHO TVARU SE STYČNÍKOVÝMI DESTIČKAMI, PRŮMYSLOVĚ VYROBENÉ, MOŘENÉ FUNGICIDNÍM PROSTŘEDKEM
–PROVĚTRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA (větrání ze všech čtyřech stran–mřížky v obezdívce vazníků ø100 mm po 1 m)
–TEPELNÁ IZOLACE KLADENÁ VOLNĚ NA PANELY (na asf. pás)– VATA MĚKKÁ TL. 180 MM+ 180 MM–klást křížem
–PAROZÁBRANA– 1xASFALTOVÝ PÁS G200 NATAVENÝ NA PANELY
–NOSNÉ PŘEDPJATÉ ŽB PANELY SPIROLL TL. 250 MM+ZÁLIVKOVÁ VÝZTUŽ R10 DO KAŽDÉ SPÁRY+ZÁLIVKA BET. C30/36
–PAROZÁBRANA –FOLIE MŘÍŽKOVANÁ HLINÍKOVÁ
–PODHLED– SDK TL. 12,5 MM NA KŘÍŽOVEM ROŠTU Z TYPOVÝCH PROFILŮ



B
SKLADBA PODLAHY 1.NP
–NÁŠLAPNÉ VRSTVY – 10 MM (LAMINO,DLAŽBA)
–AHYDRIDOVÝ POTĚR – TL. 60 MM (podlahové topení)(ve vlhkých prostorech cementový litý potěr)
–POLYSTYREN PODLAHOVÝ TL. 140 MM S PŘEKRYTÍM FÓLIÍ
–HYDROIZOLACE 1xASF. PÁS G200+ ALP PENETRAL
–PODKLADNÍ BETON B 15 – 150 MM +KARISITE 150x150x6
–ŠTĚRKOVÝ PODSYP HUTNĚNÝ 16–32, TL. 250 MM

ŘEZ V MÍSTĚ SNÍŽENÉHO UPRAVENÉHO TERÉNU:

VZNIKNE–LI V NĚKTERÉM MÍSTĚ POTŘEBA SNÍŽENÉHO UPRAVENÉHO TERÉNU A ZÁKLADY BY VYČNÍVALY NAD ROSTLÝ TERÉN, JE MOŽNO PROVÉZT TYTO Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ š.300 MM S VÝPLNÍ BETONEM C16/20 A S VÝZTUŽÍ 2xR10 DO KAŽDÉHO ŠÁRU A SVISLE R10 á 300 MM (jako alternativa ke klasickému bednění nad terénem)

VÝZTUŽ PÁSŮ –ARMOKOŠE 4xR14 +TŘMÍNKY R10 á 300 MM



ZNAČENÍ HMOT

- ZDIVO NOSNÝCH STĚN TL. 250 A 300 MM, Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC TERMICKÝCH P+D NA MALTU M5 ZVENKU KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM–IZOLANT–MIN.VATA 180 MM(na přední části zavěšená fasáda)
- ZDIVO NOVÝCH PŘÍČEK TL. 100 A 150 MM, Z PŘÍČKOVEK KERAMICKÝCH NA MALTU M5 OBOUSTRANNĚ HLADKÁ OMÍTKA
- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH P10 NA CEMENTOVOU MALTU M10 OBOUSTRANNĚ HLADKÁ OMÍTKA
- ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ NOSNÉ PRŮVLAKY, VĚNCE C20/25, VÝZTUŽ 4xR14+třmínky R8 á 250 MM
- BETON ZÁKLADŮ A PODKLADNÍCH PODLAHOVÝCH MAZANIN TŘ. C16/20
- ŠTĚRKOVÝ PODSYP HUTNĚNÝ 16–32, TL. 150 MM
- KERAMICKÉ OBKLADY STĚN
- SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY
- PROSKLENÉ VÝPLNĚ OTVORŮ

SKLADBA VENKOVNÍCH PLOCH

D
NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL.80 MM

SKLADBA POCHŮZÍCH PLOCH:
ZÁMKOVÁ DLAŽBA CHODNÍKOVÁ –80 MM
KLADECÍ VRSTVA Z JEMNÉ STRUSKY –20 MM
ŠTĚRKOVÝ PODSYP HUTNĚNÝ 16–32 –200 MM
ŠTĚRKOVÝ PODSYP HUTNĚNÝ 32–63–300 MM
GEOTEXTILIE
SPÁDOVANÁ ODDRENÁŽOVANÁ ZEMNÍ PLÁŇ

E
NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL.80 MM V MÍSTĚ KRYTÝCH TERAS

SKLADBA POCHŮZÍCH PLOCH:
ZÁMKOVÁ DLAŽBA CHODNÍKOVÁ –80 MM
KLADECÍ VRSTVA Z JEMNÉ STRUSKY –20 MM
ŠTĚRKOVÝ PODSYP HUTNĚNÝ 16–32 –100 MM
HYDROIZOLACE 1xASF. PÁS G200+ ALP PENETRAL
PODKLADNÍ BETON B 15 – 150 MM +KARISITE 150x150x6
ŠTĚRKOVÝ PODSYP HUTNĚNÝ 16–32, TL. 250 MM

HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY, PŘÍPRAVA A SROVNÁNÍ TERÉNU: KOLEM OBJEKTU A POD ZÁKLADY SE POČÍTÁ SE SROVNÁNÍM VÝŠKOVÝCH ROZDÍLŮ TERÉNU 600–700 MM

0.000=ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
ING. ŠŇUPÁREK	ING. ŠŇUPÁREK		

INVESTOR ČTYŘLÍSTEK–CENTRUM PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM,p.o.

STAVBA

DOMY PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY, OSTRAVA
K.Ú. HRUŠOV, PARC.Č. 1274

OBSAH VÝKRESU **ŘEZ A–A**

SPEC.	
TK	
MĚŘÍTKO	1: 100
POČET A4	2
STUPEŇ	DSP
DATUM	01/2016
ZAK.ČÍSLO	01/2016
ARCHIVNÍ ČÍSLO	0116–2
ČÍS. VÝKR.	07