

LEGENDA


- A Plastové žárovkové svítidlo , se sklem kruhové zdroj LED 9W, 570lm, 4000K,IP44 např. KIRA DL se zabudovaným senzorem 360 stupňů
- B Kruhové přisazené svítidlo s krytem např. Beta 1x22 K1,EP,IP40
- C Kruhové přisazené svítidlo s krytem např. Beta 1x32 K1,EP,IP40
- D Žařivkové stropní svítidlo mřížka ALDP ,IP20 např. LX228 ALDP
- E Žařivkové stropní svítidlo ,IP65 např. V3228
- Nouzové svítidlo 1 hod zálohy např. Tiger Led 25cd, IP22
- Reflektor , se sklem IP65 kruhové zdroj LED 11W, 750lm, 6000K,např.RS KS-W110 se zabudovaným senzorem 360 stupňů

- Dvojjásuška 16A,230V
- Dvojjásuška 16A,230V s přepět. ochranou
- Spínače pod omítkou 10A,230V č. 5.1.6
- Centrální pospojovací skříň např EPS2
- Sportková přípojka 16A,400V pro sportůk
- Spínač v plásti 20A,400V pro tepelné čerpadlo
- Dvojjásuška 16A,230V s ochran. kořičky a vřčkem IP44

POZNÁMKA

El. instalace se provede pod omítkou. Každá část budovy bude mst svůj rozváděč s podružným měřením el. energie Ovládaní ventilátoru bude společně se světlem s doběhovým relé Provede se napojení el. ohřevu střešních vpustí.

SCHEMA NAPAJENÍ



0.000=PROVEN ČISTÉ PODLAHY LNP					
NÁVÝSTAV	VÝKONOVÁ		KONTROLNÍ		HP
	MIG. KABEL				
ZÁVĚR					
ČTYLSTYK-CENTRUM PRO DOPRY SE ZEMNÍM PŘÍJEMNÍKEM					
STAVBA					
DOPRY PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY, DISTRABA					
DÍLA SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE VČ. BLESKOVODU					
OSBENI VÝKONU					
OSVĚTLENÍ A ZASUVKY LNP					
ARCHIVNÍ ČÍSLO				DOL. VÝK.	
				E-04	