



POZNÁMKA:
Napěťová soustava: Přívod pro rolety: 1NPE, 50Hz, 230V, TN-S.
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41 ED.2: automatickým odpojením od zdroje rozšířená o ochranu proudovým chráničem.
Před vlastními provedením el. instalace je nutná konzultace s dodavatelem tohoto systému a to z důvodu Ovládání vč. spínače popř. tlačíka (tlačítek) je v dodávce spolu s žaluziemi vč. zapojení.
Přívod k samotné žaluzii je nyní proveden na horní střed okenního otvoru.
El. rozvody budou vedeny a upevněny nad SDK konstrukcemi. Upevnění na strop bude zajištěno víceúhlní pružnou příchytou určenou pro úchyt více kabelů.
Přechody kabelů požárními úseky budou utěsněny protipožárními tmelem popř. pěnou.

HP:	Ing. Ch. Kirkopulos	Projektant elektroinstalace:	Ing. Kirkopulos Christos
Obec:	Olomouc-Zábřeh	Okres:	Olomouc
Investor:	Olomouc-příspěvková organizace, Hadnovská 751/119, Olomouc-Magín		
Adresa: Dům pro sociální služby, Jandova 3023/4, Olomouc-Zábřeh		Měřítko:	1:50
parc.č.: st.4792, katastrální území: Olomouc-Zábřeh		Datum:	leden 2017
STAVBY PRÁVY		Zak.číslo:	172/2017
REKONSTRUKCE OBJEKTU JANDOVA 4		Stupeň:	DPOS
Obsah: STINICÍ SYSTÉM - ŽALUZIE - 2.NP		Číslo výkresu:	Číslo kopie:
Díl: ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY		6.104	