



POZNÁMKA:
Napětová soustava: Přívod pro rolety: 1NPE, 50Hz, 230V, TN-S.
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41 ED.2: automatickým odpojením od zdroje rozšířená o ochranu proudovým chráničem.
Před vlastním provedením el. instalace je nutná konzultace s dodavatelem tohoto systému a to z důvodu ovládní vč. spínače popř. tlačítko (tlačítek) je v dodávce spolu s žaluziemi vč. zapojení.
Přívod k samotné žaluzii je nyní proveden na horní střed okenního otvoru.
El. rozvody budou vedeny a upevněny nad SDK konstrukcemi. Upevnění na strop bude zajištěno víceúčinnou pružnou příchytou určenou pro úchyt více kabelů.
Prostupy kabelů požárními úseky budou utěsněny protipožárními trnami popř. pěnou.

HP:	Ing. Ch. Kirkapoulos	Projektant elektroinstalace:	Ing. Kirkapoulos Christos
Obec:	Olomouc-Zábřeh	Okres:	Olomouc
Investor:	Olomouc-příspěvková organizace, Hadnovská 751/119, Olomouc-Magnus		
Adresa: Dům pro sociální služby, Jandova 3023/4, Olomouc-Zábřeh		Měřítko:	1:50
parc.č.: st.4792, katastrální území: Olomouc-Zábřeh		Datum:	leden 2017
STAVBY PRÁVY		Zakázka:	172/2017
REKONSTRUKCE OBJEKTU JANDOVA 4		Stupeň:	DPOS
Obsah:	STINICÍ SYSTÉM - ŽALUZIE - 1.NP	Číslo výkresu:	6.103
Díl:	ZARÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	Číslo kopie:	