



POZNÁMKA:

Rozpočet neobsahuje koncová zařízení, přístupové moduly a karty.
Rozpočet dále neobsahuje dodávky a montáže jiných profesí, které je nutno koordinovat:
CY4 mm2 žž pro pospojování a vyrovnání potenciálů na HOP
Přívod silnoproudu samostatně jištěný 10A
Ostatní záležitosti, vyplývající z koordinčních jednání (např. napájení a komponenty pro WiFi...)
Opatření a doplňující technická řešení, vyplývající z platných ČSN pro hromosvodní soustavu
(jsou rozpočtovány svodiče přepětí třídy II, anténa musí spadat do zóny LPZ0B a stožár není spojen s hromosvodem!)

HIP:	Ing. Ch. Kirkopulos	Vypracoval:	Ing. Ch. Kirkopulos	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Kirkopulos Christos Poděbradova 24, Ostrava tel. 603 317397, email: kirkopulos@email.cz	
Obec:	Ostrava—Hrušov	Okres:	Óstrava		
Investor : Čtyřlístek—příspěvková organizace, Hladnovská 751/119, Ostrava—Muglinov					
Akce: parcela číslo: 1235/22 katastrální území: Hrušov ul. Vývozní—Sodná, Ostrava—Hrušov DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY, ul.Vývozní,SodnáHrušov				Měřítko:	
				Datum:	leden 2017
				Zak.číslo:	172/2017
				Stupeň:	DPSP
Obsah:	BLOKOVÉ SCHÉMA, STA			Číslo výkresu: 6.106	Číslo kopie:
Díl:	ELEKTRO SLABOPROUD				