

## Příloha č.1 revizní zprávy EPS

**Všeobecné:**

1. Typ ústředny:	MHU 116		1	
2. Výrobní číslo ústředny:		42		
3. Přídavné zařízení:	-			
4. Čidla typy, kusy:	MHG 141		3	
	MHG 241		139	
	MHG 341		23	
	MHG 242		2	
	MHG 262		27	
	MHG 262i		1	
	MHG 362		3	
5. Tlačítka typy, kusy:	MHA 141		26	
	MHA 143		4	
	MHA 142		6	
6. Odpojené zařízení:	-			
7. Signalizační zařízení:				
8. Akumulátor:	12V/12Ah		1	
9. Napětí baterie :	27,6	Aku po 15 minutách		26
13. Izolační stav kabeláže:		60 Mohm		
14. Závady:	Bez závad			

**Sílová část:**

1. Proudová soustava:	TN-S		
2. Síťové napětí:		227 V	
3. Sekundární napětí:		26,7 V	
4. Přívod:	CYKY 3C x 1,5		
5. Jištění:		6 A	
6. Impedance ochr. smyčky:		0,72 ohm	
7. Izolační odpor:		1,3 Mohm	
8. Umístění rozvaděče RU:	místnost strážní služby		
9. Závady:			

**Naměřené hodnoty hlásičů jsou v toleranci udané výrobcem**

