

Ev.číslo rev. zprávy: EPS 30-08-190

Příloha č.1 revizní zprávy EPS

Všeobecné:

1. Typ ústředny:	MHU 116		1	
2. Výrobní číslo ústředny:		42		
3. Přídavné zařízení:	-			
4. Čidla typu, kusy:	MHG 141		3	
	MHG 241		139	
	MHG 341		23	
	MHG 242		2	
	MHG 262		27	
	MHG 262i		1	
	MHG 362		3	
5. Tlačítka typu, kusy:	MHA 141		26	
	MHA 143		4	
	MHA 142		6	
6. Odpojené zařízení:	-			
7. Signalizační zařízení:				
8. Akumulátor:	12V/12Ah		1	
9. Napětí baterie :	27,6	Aku po 15 minutách		26
13. Izolační stav kabeláže:		60 Mohm		
14. Závady:	Bez závad			

Silová část:

1. Proudová soustava:	TN-S			
2. Síťové napětí:		227 V		
3. Sekundární napětí:		26,7 V		
4. Přívod:	CYKY 3C x 1,5			
5. Jištění:		6 A		
6. Impedance ochr. smyčky:		0,72 ohm		
7. Izolační odpor:		1,3 Mohm		
8. Umístění rozvaděče RU:	místnost strážní služby			
9. Závady:				

Naměřené hodnoty hlásičů jsou v toleranci udané výrobcem