



HZSTX00FUY32



Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Ostrava

Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh



Č. j.: HSOS- 1395-2/2024
Počet stran: 3
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Ing. Petra Duraj
Tel.: 950 730 127
E-mail: petra.duraj@hzscr.cz

Datum: 3. 6. 2024

Adresát:
Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdravotním postižením
Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 751/119
712 00 Ostrava

DODATEK K PROTOKOLU O KONTROLE

dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně provedené podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b), § 31 odst. 1 písm. a) a § 35 písm. a) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) a § 45 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) a § 1 odst. 1 a § 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., (dále jen „kontrolní řád“).

Kontrolní orgán: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“)

Kontrolovaná osoba: Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením
Ostrava, příspěvková organizace, (IČO:70631808)

Sídlo: Hladnovská 751/119, Muglinov, 712 00 Ostrava

Místo kontroly: Domov na Liščině, Uhrova 107/23, Heřmanice, 713 00 Ostrava
Kontrolovaná pracoviště nebo prostory: Domek Uhrova

Kontrolující:

Ing. Petra Duraj (OEČ: 781614) – vedoucí kontrolní skupiny
Ing. Nikola Kasalová (OEČ: 745713) – člen kontrolní skupiny

Datum a čas fyzické kontroly: 21. 2. 2024 od 8:30 do 14:00 hod.

Tematická požární kontrola – předmět:

Dodržování povinností stanovených zákonem o požární ochraně a dále povinností vyplývajících ze souvisejících předpisů.

Kontrolní zjištění této kontroly byly zaznamenány v protokolu o kontrole vedeném ve spisu sp. zn. HSOS-1395/2024. Na základě jednání s ředitelem společnosti Čtyřlístek ze dne 29.04.2024 bylo provedeno došetření ve věci požárně bezpečnostního řešení ve smyslu § 21 odst. 2 kontrolního řádu. Na základě došetření věci se kontrolní zjištění zaznamenává v protokolu o kontrole mění takto:

I.

KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

BPN: § 5 odst.1 písm c) zákona o požární ochraně, § 30 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb; ZPN: § 5 odst.1 písm. c) zákona o požární ochraně, § 30 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb; VPN: § 5 odst.1 písm.c) zákona o požární ochraně, § 30 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Doklady předložené při kontrole:

- Požárně bezpečnostní řešení (zpracoval Ing. Miroslav Sopůšek, v březnu 2016 pod názvem „Rekonstrukce objektu – dům pro sociální účely, Uhrova 107/23, Ostrava-Heřmanice“).

1. Zpracování a předložení požárně bezpečnostního řešení
2. Ověření stavby z hlediska účelu užití

Dle předloženého PBR byl kontrolovaný objekt navržen, dle ČSN 730833 a to jako budova skupiny OB2, kde je maximální počet osob 12 a obytné buňky jsou navrženy jako dům s pečovatelskou službou pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (nikoliv pro osoby neschopné samostatného pohybu).

Objekty domů s pečovatelskou službou poskytují péči osobám starším 60-ti let nebo osobám s postižením, ať už tělesným, smyslovým anebo osobám s lehčím stupněm mentálního postižení. Pomoc se poskytuje formou pečovatelské služby v jejich domácnostech. V případě domů s pečovatelskou službou se nejedná o zařízení sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolou bylo zjištěno neplnění podmínek požární bezpečnosti stanovené v PBR tím, že objekt je fakticky užíván jako domov pro osoby se zdravotním postižením, dle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tzn. poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Toto zjištění bude oznámeno na místně příslušný stavební úřad.

3. Ověření rozdělení stavby do požárních úseků
4. Ověření možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku
5. Ověření druhu, počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení

6. Ověření nástupních ploch – nevyskytují se.

II.

LHŮTA PRO PODÁNÍ PÍSEMNÉ ZPRÁVY O ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ

Lhůta pro podání písemné zprávy o odstranění nedostatků se nestanoví.

III.

POSLEDNÍ KONTROLNÍ ÚKON

Posledním kontrolním úkonem bylo došetření věci dne 27.05.2024.

IV.

POUČENÍ

Proti výše uvedeným kontrolním zjištěním může podle § 13 kontrolního řádu podat kontrolovaná osoba do 15 dnů od doručení tohoto dodatku k protokolu o kontrole písemné a zdůvodněné námitky. Námitky lze podat na adresu Moravskoslezský kraj, Ostrava, Výchovnická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh nebo elektronicky do datové schránky spdaive.

Dodatek k protokolu o kontrole byl vyhotoven dne 3. 6. 2024.

Za Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje:

Ing. Petra Duraj

vedoucí kontrolní skupiny

úřední osoba

Ing. Nikola Kasalová

člen kontrolní skupiny

úřední osoba

Rozdělovník

1. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
2. Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, Hladnovská 751/119, Muglinov, 712 00 Ostrava