



HZSTX00FP6B7



Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Ostrava

Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh



Č. j.: HSOS- 1909-1/2024
Počet stran: 9
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Ing. Petra Duraj
Tel.: 950 730 127
E-mail: petra.duraj@hzscr.cz

Datum: 21.05. 2024

Adresát:
Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdravotním postižením
Ostrava, příspěvková organizace
Hladnovská 751/119
712 00 Ostrava

PROTOKOL O KONTROLE

dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně provedené podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b), § 31 odst. 1 písm. a) a § 35 písm. a) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) a § 45 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů a § 1 odst. 1 a § 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

Kontrolovaná osoba:	Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace
Místo kontroly:	Domov Jandova, U Rourovny na adrese U Rourovny 1285/20, Svinov, 721 00 Ostrava (domek Rourovna)
IČO:	70631808
Sídlo:	Hladnovská 751/119, Muglinov, 712 00 Ostrava
Datová schránka:	9qab7g4
Telefon:	603 878 689 – PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel organizace
E-mail:	Aniol.svatopluk@ctyrlisteostrava.cz
Povinná osoba:	

Kontrolní orgán:	Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Kontrolující:	Ing. Petra Duraj (OEČ: 781614) – vedoucí kontrolní skupiny Ing. Nikola Kasalová (OEČ: 745713) – člen kontrolní skupiny

Předmět kontroly:

Dodržování povinností stanovených zákonem o požární ochraně a dále povinností vyplývajících ze souvisejících předpisů; konkrétní rozsah kontrolovaných povinností je uveden u jednotlivých kontrolních úkolů (bodů) uvedených v části I. tohoto protokolu.

Tel.: 950 730 011
E-mail: podatelna@hzsmsk.cz

Datová schránka: spdaive
www.hzsmsk.cz

IČO: 70884561
Číslo účtu: 19-1933881/0710

Datum a čas fyzické kontroly: 26. 2. 2024 od 11:30 hod. do 13:00 hod.

Způsob zahájení kontroly:

Tematická kontrola byla zahájena prvním kontrolním úkonem, jímž bylo předložení pověření ke kontrole kontrolované osobě dne 26. 2. 2024.

Použité zkratky:

BPN – bez zvýšeného požárního nebezpečí

ZPN – se zvýšeným požárním nebezpečím

VPN – s vysokým požárním nebezpečím

NP – nadzemní podlaží

PCO – pult centralizované ochrany

PBZ – požárně bezpečnostní zařízení

NÚC – nechráněná úniková cesta

CHÚC – chráněná úniková cesta

ČCHÚC – částečně chráněná úniková cesta

PP – podzemní podlaží

PÚ – požární úsek

OZO – osoba odborně způsobilá v požární ochraně

Základní informace o objektech a kontrolovaných činnostech podle předložené dokumentace, popř. dle vlastního zjištění na místě a seznam dokumentace k ověření, zda skutečný stav objektů odpovídá požadavkům požární bezpečnosti stavby platným v době, kdy byla stavba nebo změna stavby navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání:

DOMOV JANDOVA, U ROUROVNY (U Rourovny 1285/20, Svinov, 721 00 Ostrava)

Majitel objektu:

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava 702 00

Předložená dokumentace objektu:

- požárně bezpečnostní řešení pro územní a stavební řízení (zpracoval Ing. Milan Bortlík, v 5/2017, pod názvem „Novostavba domu Čtyřlístek, II. Etapa, lokalita Svinov - Požárně bezpečnostní řešení“)
- kolaudační souhlas (vydal ÚMOB Svinov, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, dne 14. 06. 2021, pod č.j. SVI 02387/2021/OVDŽP/Kol)

Popis objektu:

Novostavba pro zajištění bydlení osob starších 18 let s různým zdravotním postižením ve dvou koumitních bytech. Objekt je nepodsklpený, tvaru "L". V objektu se nachází dvě samostatné domácnosti po 4 pokojích. Každá domácnost má společný obytný a kuchyňský prostor, koupelnu a technické zázemí. Maximální kapacita ubytování v obou bytech je 12 osob. Objekt je členěn do požárních úseků. Dle PBR se osoby neschopné pohybu nevyskytují.

Počet nadzemních podlaží: 1

Počet podzemních podlaží: 0

Zastavěná plocha (m²): 416 m²

Počet osob: 12 klientů + 3 osoby personál (den) + 2 osoby personál (noc)

Typ únikových cest: NÚC

Připojení k PCO: Ne

Dělení do požárních úseků: ANO

Nástupní plocha: Ne

Vnitřní zásahové cesty: Ne

Vnější zásahové cesty: Ne

Seznam instalovaných PBZ:

- autonomní požární signalizace
- nouzové osvětlení
- požární dveře

Kontrolovaná činnost:

Označení činnosti – Sociální

Název prostoru – Domek U Rourovny

Popis činnosti – Činnost zaměřená na zdravotně postižené klienty. Celkem se v objektu může ubytovat max. 12 klientů. Osoby neschopné pohybu se nevyskytují. Z objektu je vedena nechráněná úniková cesta. Plyn se nevyskytuje. Počet zaměstnanců den 1-4 noc 1-2.

Kategorie požárního nebezpečí – ZPN (písm: h, j)

Přiřazení charakteristik:

- **stavba pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace** – §4 odst. 2 písm. h) ve stavbách, které jsou na základě kolaudačního rozhodnutí určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.
- **stavba pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace** - §4 odst. 2 písm. j) nejsou běžné podmínky pro zásah v návaznosti na §18 písm. f) vyhlášky o požární prevenci – ve stavbách pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

I. KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ

Pozn.: každý kontrolní bod je uveden pod samostatným číslem. Není-li u kontrolních bodů uveden nedostatek, byl kontrolní bod v době kontroly bez zjevných nedostatků.

DOKUMENTACE K UŽÍVÁNÍ STAVBY

BPN: § 5 odst. 1 písm. c), f) zákona o požární ochraně; ZPN: § 5 odst. 1 písm. c), f) zákona o požární ochraně; VPN: § 5 odst. 1 písm. c), f) zákona o požární ochraně

Doklady předložené při kontrole:

- kolaudační souhlas (vydal ÚMOB Svinov, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, dne 14. 06. 2021, pod č.j. SVI 02387/2021/OVDŽP/Kol)

1. Kolaudační souhlas

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

BPN: § 5 odst.1 písm c) zákona o požární ochraně, § 30 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb; ZPN: § 5 odst.1 písm. c) zákona o požární ochraně, § 30 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o

technických podmínkách požární ochrany staveb; VPN: § 5 odst. 1 písm. c) zákona o požární ochraně, § 30 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Doklady předložené při kontrole:

- požárně bezpečnostní řešení pro územní a stavební řízení (zpracoval Ing. Milan Bortlík, v 5/2017, pod názvem „Novostavba domu Čtyřlístek, II. Etapa, lokalita Svinov - Požárně bezpečnostní řešení“)
2. Zpracování a předložení požárně bezpečnostního řešení
 3. Ověření stavby z hlediska účelu užití
 4. Ověření rozdělení stavby do požárních úseků
 5. Ověření možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku
 6. Ověření druhu, počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení
 7. Ověření nástupních ploch – nevyskytují se.

Dle předloženého PBR byl kontrolovaný objekt navržen, dle ČSN 730833 a to jako budova skupiny OB2, kde je maximální počet osob 12 a obytné buňky jsou navrženy jako dům s pečovatelskou službou pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (nikoliv pro osoby neschopné samostatného pohybu).

Objekty domů s pečovatelskou službou poskytují péči osobám starším 60-ti let nebo osobám s postižením, ať už tělesným, smyslovým anebo osobám s lehčím stupněm mentálního postižení. Pomoc se poskytuje formou pečovatelské služby v jejich domácnostech. V případě domů s pečovatelskou službou se nejedná o zařízení sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolou bylo zjištěno neplnění podmínek požární bezpečnosti stanovené v PBR tím, že v objektu se vyskytují osoby neschopné samostatného pohybu a objekt je fakticky užíván jako domov pro osoby se zdravotním postižením, dle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tzn. poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Toto zjištění bude oznámeno na místně příslušný stavební úřad.

ZAČLENĚNÍ PROVOZOVANÝCH ČINNOSTÍ PODLE MÍRY POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ A OVĚŘENÍ

BPN: § 4 zákona o požární ochraně; ZPN: § 4, § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně, § 28 vyhlášky o požární prevenci; VPN: § 4, § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně, § 28 vyhlášky o požární prevenci

Doklady předložené při kontrole:

- Směrnice ředitele č. 4/2022, zpracovala Ing. Petra Chovanioková, osoba odborně způsobilá v požární ochraně, č. osv. Z-OZO-83/2020 (dále i OZO), dne 15.06.2022.
8. Způsob začlenění do kategorie činností
 9. Ověření správnosti způsobu začlenění

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

ZPN: § 6, § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně, § 30 vyhlášky o požární prevenci; VPN: § 6, § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně, § 30 vyhlášky o požární prevenci

Doklady předložené při kontrole:

- Směrnice ředitele č. 4/2022, zpracovala OZO dne 15.06.2022.

10. Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

PROVÁDĚNÍ PREVENTIVNÍCH POŽÁRNÍCH PROHLÍDEK

BPN: § 5 odst. 1 písm. e) zákona o požární ochraně, § 12 a § 13 vyhlášky o požární prevenci; ZPN: § 5 odst. 1 písm. e) a § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně, § 12 a § 13 vyhlášky o požární prevenci; VPN: § 5 odst. 1 písm. e) a § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně, § 12 a § 13 vyhlášky o požární prevenci

Doklady předložené při kontrole:

- Záznam o preventivní požární prohlídce ze dne 07.12.2023. Kontrolu vykonala OZO.
11. Provádění pravidelných kontrol dodržování předpisů o požární ochraně formou preventivních požárních prohlídek
 12. Dodržování lhůt pro provádění prohlídek podle § 13 vyhlášky o požární prevenci a na základě podmínek požární bezpečnosti

POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN

ZPN: § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně, § 33 vyhlášky o požární prevenci; VPN: § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně, § 33 vyhlášky o požární prevenci

Doklady předložené při kontrole:

- Požární evakuační plán – textová část byla zpracována prostřednictvím OZO dne 26.01.2021.
 - Požární evakuační plán – grafická část byla zpracována prostřednictvím OZO v červenci 2023.
13. Zpracování požárního evakuačního plánu
 14. Uložení požárního evakuačního plánu na trvale dosažitelném místě
 15. Ověření úplnosti a správnosti evakuačního plánu formou cvičného požárního poplachu

DOKUMENTACE ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRŮ

ZPN: § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně, § 34 vyhlášky o požární prevenci; VPN: § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně, § 34 vyhlášky o požární prevenci

Doklady předložené při kontrole:

- Operativní karta – Domov Jandova – U Rourovny, zpracovala OZO dne 26.10.2021
16. Zpracování dokumentace zdolávání požárů
 17. Schválení dokumentace zdolávání požárů orgánem státního požárního dozoru
 18. Uložení dokumentace zdolávání požárů u jednotky HZS

DOKUMENTACE O ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ

ZPN: § 15 odst. 1, § 16, § 16a zákona o požární ochraně, § 23, § 26, § 36 vyhlášky o požární prevenci ; VPN: § 15 odst. 1, § 16, § 16a zákona o požární ochraně, § 23, § 26, § 36 vyhlášky o požární prevenci

Doklady předložené při kontrole:

- Tematické plány školení pro zaměstnance, zpracovala OZO dne 02.01.2024.
- Záznam o opakovaném školení o požární ochraně pro zaměstnance organizace provedené ve dnech od 05.02. – 13.02.2024.

- Záznam o opakovaném školení o požární ochraně pro vedoucí zaměstnance ze dne 14.02.2022, dle tematického plánu školení o PO ze dne 04.01.2021 revidovaného ke dni 03.01.2022. Všechna školení vykonala OZO.

19. Kontrola, zda rozsah a obsah školení odpovídá vykonávaným činnostem a pracovnímu zařazení zaměstnanců

PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ HLÍDKY A DOKUMENTACE O ODBORNÉ PŘÍPRAVĚ ZAMĚSTNANCŮ V NICH

ZPN: § 6 odst. 1, § 13, § 15 odst. 1, § 16, § 16a zákona o požární ochraně, §15, § 24, § 26, § 36 vyhlášky o požární prevenci; VPN: § 6 odst. 1, § 13, § 15 odst. 1, § 16, § 16a zákona o požární ochraně, §15, § 24, § 26, § 36 vyhlášky o požární prevenci

Doklady předložené při kontrole:

- Záznam o absolvování odborné přípravy zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek ve dnech 08.06.2023 a 15.06.2023 na základě tematického plánu odborné přípravy preventivních požárních hlídek, který zpracovala OZO dne 01.10.2020 a revidovala dne 02.01.2023. Odbornou přípravu vykonala OZO.

20. Zřízení preventivní požární hlídky

ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY V MIMOPRAC.DOBĚ NEBO V DOBĚ SNÍŽENÉHO PROVOZU

ZPN: § 15 odst. 1, § 16, § 16a zákona o požární ochraně, § 23, § 26, § 36 vyhlášky o požární prevenci; VPN: § 15 odst. 1, § 16, § 16a zákona o požární ochraně, § 23, § 26, § 36 vyhlášky o požární prevenci

Doklady předložené při kontrole:

- Dvousměnný, nepřetržitý provoz. Směrnice ředitele č. 4/2022, kterým se zabezpečí organizační zabezpečení a stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím. Zpracováno dne 15.06.2022 prostřednictvím OZO.

21. Zabezpečení školení osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v mimopracovní době nebo v době sníženého provozu

22. Kontrola, zda rozsah a obsah školení odpovídá vykonávaným činnostem a pracovnímu zařazení

HASICÍ PŘÍSTROJE

BPN: § 5 odst. 1 písm. a), b) zákona o požární ochraně, § 2, § 3, § 9 vyhlášky o požární prevenci ; ZPN: § 5 odst. 1 písm. a), b) zákona o požární ochraně, § 2, § 3, § 9 vyhlášky o požární prevenci ; VPN: § 5 odst. 1 písm. a), b) zákona o požární ochraně, § 2, § 3, § 9 vyhlášky o požární prevenci

Doklady předložené při kontrole:

- Zápis o kontrole hasicích přístrojů z 4/2023.

23. Prokázání provozuschopnosti hasicích přístrojů (kontrolní štítek, plomba spouštěcí armatury a doklad o kontrole)

24. Umístění hasicích přístrojů na viditelném a přístupném místě

25. Kontrola počtu, druhu, a způsobu rozmístění hasicích přístrojů na pracovišti

ZAŘÍZENÍ ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (DÁLE JEN "EPS")

BPN: § 5 odst. 1 písm. a), c), f) zákona o požární ochraně, § 7, § 8 vyhlášky o požární prevenci; ZPN: § 5 odst. 1 písm. a), c), f) a § 6 odst. 1 písm. b) a d) zákona o požární ochraně, § 7, § 8 vyhlášky o požární prevenci; VPN: § 5 odst. 1 písm. a), c), f) a § 6 odst. 1 písm. b) a d) zákona o požární ochraně, § 7, § 8 vyhlášky o požární prevenci

Doklady předložené při kontrole:

- V objektu jsou instalovány poplachové zabezpečovací a tísňové systémy doplněné o požární signalizaci. Poslední preventivní požární prohlídka 1x za rok byla provedena dne 22.12.2023, prostřednictvím OZO a Ivo Šonky, revizního technika.
26. Ověření požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními a způsobu jejich umístění a instalace do stavby
 27. Měsíční zkoušky ústředny EPS
 28. Půlroční zkoušky samočinných hlásičů a zařízení, které EPS ovládá
 29. Roční kontrola provozuschopnosti EPS
 30. Vedení provozní knihy EPS
 31. Zajištění trvalé obsluhy ústředny EPS

ZAŘÍZENÍ PRO DÁLKOVÝ PŘENOS

BPN: § 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně, § 7 vyhlášky o požární prevenci; ZPN: § 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně, § 7 vyhlášky o požární prevenci; VPN: § 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně, § 7 vyhlášky o požární prevenci

Doklady předložené při kontrole:

- EPS není instalována.
32. Ověření požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními a způsobu jejich umístění a instalace do stavby – EPS není instalována.
 33. Roční kontrola provozuschopnosti – EPS není instalována.

EVAKUAČNÍ VÝTAH

BPN: § 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně, § 7 vyhlášky o požární prevenci; ZPN: § 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně, § 7 vyhlášky o požární prevenci; VPN: § 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně, § 7 vyhlášky o požární prevenci

Doklady předložené při kontrole:

- Evakuační výtahy nejsou instalovány.
34. Ověření požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními a způsobu jejich umístění a instalace do stavby
 35. Roční kontrola provozuschopnosti

POŽÁRNÍ DVEŘE A FUNKČNÍ VYBAVENÍ DVEŘÍ

BPN: § 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně, § 7 vyhlášky o požární prevenci; ZPN: § 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně, § 7 vyhlášky o požární prevenci; VPN: § 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně, § 7 vyhlášky o požární prevenci

Doklady předložené při kontrole:

- Doklad o kontrole provozuschopnosti požárních dveří (4 ks) ze dne 15.06.2023, provedla OZO.

36. Ověření požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními a způsobu jejich umístění a instalace do stavby
37. Roční kontrola provozuschopnosti

DALŠÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

BPN: § 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně, § 7 vyhlášky o požární prevenci; ZPN: § 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně, § 7 vyhlášky o požární prevenci; VPN: § 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně, § 7 vyhlášky o požární prevenci

Doklady předložené při kontrole:

- Nouzové osvětlení – poslední kontrola provozuschopnosti 1x za rok dne 22.12.2023.

38. Ověření požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními a způsobu jejich umístění a instalace do stavby
39. Roční kontrola provozuschopnosti

FYZICKÁ KONTROLA ČINNOSTÍ NA PRACOVÍŠTÍCH

BPN: § 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně v návaznosti na § 11 vyhlášky o požární prevenci; ZPN: § 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně v návaznosti na § 11 vyhlášky o požární prevenci; VPN: § 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně v návaznosti na § 11 vyhlášky o požární prevenci

40. Zajištění použitelnosti vnitřních a vnějších zásahových cest (např. požární výtahy, žebříky nebo přístup k zařízení pro zásobování požární vodou)
41. Požární dveře, kouřotěsné dveře a kouřotěsné požární dveře
42. Přístupnost zařízení pro zásobování požární vodou
43. Přístupnost rozvodných zařízení elektrické energie
44. Přístupnost uzávěrů vody
45. Přístupnost uzávěrů plynu – není.
46. Přístupnost uzávěrů topení – vytápění je ústřední teplovodní z tepelného čerpadla.
47. Přístupnost ručního ovládání požárně bezpečnostních zařízení
48. Označení nástupních ploch – nástupní plochy nejsou.
49. Označení požárních výtahů – nejsou instalovány.
50. Označení evakuačních výtahů – nejsou instalovány.
51. Označení nouzových východů
52. Označení směru úniku osob
53. Trvalá průchodnost komunikačních prostor, které jsou součástí únikových cest
54. Volná průchodnost dveří na únikové cestě
55. Množství hořlavých látek v prostoru chráněné únikové cesty – CHÚC se nevyskytuje.
56. Umístění předmětů v chráněné únikové cestě omezujících pohyb osob – CHÚC se nevyskytuje.
57. Dodržení min. průchozích šířek v chráněných únikových cestách – CHÚC se nevyskytuje.
58. Kontrola úplného otevření dveří v chráněné únikové cestě – CHÚC se nevyskytuje.
59. Umístění hořlavých předmětů v požární předsíni – požární předsíň se nevyskytuje.

II.**LHŮTA PRO PODÁNÍ PÍSEMNÉ ZPRÁVY O ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ**

Lhůta pro podání písemné zprávy o odstranění nedostatků se nestanoví.

III.**POSLEDNÍ KONTROLNÍ ÚKON**

Posledním kontrolním úkonem předcházejícím vyhotovení tohoto protokolu byla kontrola dokladu Smlouva ze dne 10.04. 2024.

IV.**POUČENÍ**

Proti výše uvedeným kontrolním zjištěním může podle § 13 kontrolního řádu podat kontrolovaná osoba do 15 dnů od doručení tohoto protokolu o kontrole písemné a zdůvodněné námitky. Námitky lze podat na adresu Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Ostrava, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh nebo elektronicky do datové schránky spdaive.

Za Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje:

Ing. Petra Duraj

vedoucí kontrolní skupiny
úřední osoba

Ing. Nikola Kasalová

člen kontrolní skupiny
úřední osoba

Rozdělovník

1. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
2. Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, Hladnovská 751/119, Muglinov, 712 00 Ostrava