



POZNÁMKA:

Rozpočet neobsahuje koncová zařízení, přístupové moduly a karty.
Rozpočet dále neobsahuje dodávky a montáže jiných profesí, které je nutno koordinovat:
CY4 mm2 žž pro pospojování a vyrovnání potenciálů na HOP
Přívod silnoproudu samostatně jištěný 10A
Ostatní záležitosti, vyplývající z koordinačních jednání (např. napájení a komponenty pro WiFi...)
Opatření a doplňující technická řešení, vyplývající z platných ČSN pro hromosvodní soustavu
(jsou rozpočtovány svodiče přepětí třídy II, anténa musí spadat do zóny LPZ0B a stožár není spojen s hromosvodem!)

0.000=ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTRLOVAL	HIP		
ING. ŠŇUPÁREK	ING. ŠŇUPÁREK				
INVESTOR ČTYŘLÍSTEK-CENTRUM PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM,p.o.				SPEC.	
STAVBA DOMY PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY, OSTRAVA K.Ú.PETŘKOVICE U OSTRAVY, PARC.Č. 335/1, 335/6, 335/7, 336, 337, 338/1, 335/5, 1906/75, 1906/73 0116-2-SLP SLABOPROUD				TK	
				MĚŘÍTKO	1:50
				POČET A4	2
				STUPEŇ	DSP
				DATUM	01/2016
OBSAH V KRESU BLOKOVÉ SCHÉMA __ STA				ZAK.ČÍSLO	01/2016
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	čís. výkr. SLP-06