



POZNÁMKY:

- 1) Všechny průrazy skrz požárně dělící konstrukci budou utěšněny protipožární manžetou min. EI45, případně ucpávkou (dle dimenze procházejícího potrubí), která bude umístěna pod stropem daného podlaží na potrubí případně v dělící zdi požárního úseku.

LEGENDA ČAR:

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PŘIPOJOVACÍ – PP HT
DEŠŤOVÁ KANALIZACE VNITŘNÍ – PP POTRUBÍ ODHLUČNĚNÉ+PLSŤ

HIP:	Ing. Ch. Kirkopulos	Wypracovali: Jan Ochodnický	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Kirkopulos Christos Poděbradova 24, Ostrava tel. 603 317397, email: kirkopulos@email.cz
Obec:	Ostrava–Heřmanice	Okres: Ostrava	
Investor : Čtyřlístek–přspěvková organizace, Hladnovská 751/119, Ostrava–Muglinov			Měřtko: 1:50
Akce: Uhrova 107/23, Ostrava–Heřmanice parc.č.: st.1156, 385/2, katastrální území: Heřmanice			Datum: leden 2017
STAVEBNÍ ÚPRAVY REKONSTRUKCE OBJEKTU			Zak.číslo: 172/2017
			Stupeň: DPS
Obsah:	PŮDORYS STŘECHY – KANALIZACE		Číslo výkresu: ZTI–04
Díl:	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		