

Dokumentací je navržena jednopodlažní stavba, určená pro ubytování 12 osob se zdravotním postižením. Bydlení je řešeno formou 2 bytových jednotek pro 6 osob. V každé jednotce jsou 4 jedno – dvoulůžkové ložnice, společný obývací prostor s kuchyní, koupelna, WC a technické zázemí (pračka, sušička, zásobník teplé vody, vnitřní jednotka tepelného čerpadla, úložné prostory). Podpora klientů je zajištěna formou terénní péče, pro jejíž personál (1 osoba v noční době, 2 – 4 osoby v denní době) je k dispozici šatna a WC se sprchou. Všechny prostory mají zajištěno přímé denní osvětlení a větrání, bezokenní WC budou větrána ventilátory s odtahem nad střechu budovy. Vytápění bude pro každou bytovou jednotku zajištěno tepelnými čerpadly voda-vzduch NIBE F2120, s udávaným akustickým výkonem venkovní jednotky L_{WA} 53 dB. Venkovní jednotky budou umístěny na bezokenních fasádách technických místností. Objekt bude napojen na veřejné inženýrské sítě (vodovod, oddílná kanalizace).

S ohledem na umístění stavby, vzdálenost nejbližších sousedních objektů obytné zástavby (cca 20 m) i chráněných prostor vlastní stavby lze předpokládat, že vlivem provozu venkovní jednotky tepelného čerpadla nebude ve vztahu k těmto chráněným prostorům docházet k porušování povinností ve smyslu § 30 zákona 258/2000 Sb. a § 12 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nový objekt pro bydlení je umístěn do území, ve kterém se nacházejí objekty stejného typu nebo volné parcely určené k budoucí zástavbě a nejsou zde stávající, a s ohledem na zastavěnost území a územní plán, ani budoucí zdroje hluku, vůči kterým by bylo nutné ze strany stavebníka řešit zvýšenou hlukovou ochranu nově umístěvaného objektu.

Předložené podklady jsou v souladu s požadavky zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů, Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. a Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších právních předpisů.



MUDr. Ladislava Michálková
vedoucí oddělení protiepidemického II.
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2

1x adresát, 1 list o 2 stranách + 1/svazek (PD) osobně

1x KHS, EPID/2 – 1 list o 2 stranách + 1/3